

Preventietips onderhouds- contract WKK-installatie

Uw WKK- en middenspanningsinstallatie is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Als deze stilvalt, levert dat in veel gevallen grote problemen op. Alle redenen om aandacht te besteden aan goed onderhoud. Een onderhoudscontract voor uw WKK- en middenspanningsinstallaties is een goed begin. Als u daarnaast aandacht besteedt aan de inhoud van dit contract, verkleint u de kans op stilstand enorm.

Wij geven u graag tips die u helpen bij het afsluiten van een onderhoudscontract. Ook kunt u deze tips gebruiken om uw huidige contracten te beoordelen.

Wat kunt u doen?

Onderhoudscontract

Op de achterkant van deze kaart staat een controlelijst. Met deze lijst kunt u beoordelen of het onderhoudscontract van uw WKK-installatie, generatorschakelaar en middenspanningsinstallatie voldoet aan de minimale eisen. Wijzigt er iets in uw onderhoudscontract? Loop dan ook de punten uit deze lijst na.

Generatorschakelaar

Is onderhoud van uw generatorschakelaar niet in een onderhoudscontract opgenomen? Dan adviseren wij u om hiervoor aparte onderhoudsafspraken te maken met een gekwalificeerde onderhoudspartij. U kunt dit onderhoud ook uitbesteden aan onze partner PinC Agro (www.pincagro.nl).

Tenslotte

Een goed onderhoudscontract is het begin. Maar ook de opstelling van uw installatie en aandacht voor de uitvoering van het onderhoudscontract is belangrijk. Wij hebben de aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. U vindt ze op de aparte kaart 'onderhoud WKK- en middenspanningsinstallatie'. U kunt deze downloaden via www.averoachmea.nl of opvragen bij uw verzekeringsadviseur.



Controlelijst onderhoudscontract

WKK-installatie

Een goed onderhoudscontract bevat minimaal het volgende:

- Preventief en correctief onderhoud.
- Onderhoudsschema als onderdeel van de overeenkomst.
- Een kostenafsprake. Deze bestaat uit een bedrag per draaiuur.
- Olieanalyse, afhankelijk van de installatie tussen 250 en 2.000 draaiuren.
- Afspraken over storingsonderhoud, ingrijpen binnen 8 tot 24 uur.
- Onderhoud van de generator.
- Enkel gebruik van voorgeschreven materialen.
- Een concrete en gedetailleerde beschrijving welke onderdelen onderhouden worden.

Tips om volgende onderdelen op te nemen:

- Jaarlijkse controle kwaliteit van CV water en het glycol / water van de (nood)koeler.
- Levering smeerolie via het onderhoudsbedrijf.
- Jaarlijkse controle van de generator (meggeren).

Aandachtspunten bij het afsluiten:

- Kies bewust voor een onderhoudscontract in- of exclusief revisie van de WKK-installatie.
- Sluit een machinebreukverzekering met geen of een voor u acceptabel eigen risico.
- Kies bewust voor een onderhoudscontract in- of exclusief wettelijke keuringen (EBI en PI).

Als een rookgasreiniger in gebruik is:

- Maak de rookgasreiniger onderdeel van het onderhoudscontract.
- Kies bewust voor een onderhoudscontract in- of exclusief katalysatorblokken.
- Controleer of de jaarlijkse revisie inclusief de meetapparatuur van etheen, NO en NO₂ is.
- Zorg voor een jaarlijkse controle meting van etheen, NO en NO₂ met een geijkte meetkoffer.

Generatorschakelaar

- Een goed onderhoudscontract omvat minimaal één keer per jaar onderhoud.

Middenspanningsinstallatie

Een goed onderhoudscontract bevat minimaal het volgende:

- Controle van aansluitingen op de generator.
- Afspraken over storingsonderhoud, ingrijpen binnen 12 tot 24 uur.

Aandachtspunten bij het afsluiten:

- Een contract voor beheer is wettelijk verplicht.
- Kies bewust voor wel of niet opnemen van het vervangend materiaal in het contract.

Deze kaart bevat algemene preventieadviezen en is daarom niet volledig. U kunt aan deze kaart geen rechten ontlenen met betrekking tot de door u gesloten verzekering(en). Daarvoor is beslissend de inhoud van uw verzekeringsbewijs en de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.